

N. Gen.le 408 del 22/05/2019

N. di Settore 138 del 22/05/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, presso la ex discarica comunale di contrada Spiga, per il ripristino del normale funzionamento dell'impianto di sollevamento del percolato dal serbatoio di accumulo a valle al serbatoio a monte per lo smaltimento. Impegno spesa e affidamento ditta Ragusa Paolina.
CIG: Z752854D61

Oggetto: Intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, **presso la ex discarica comunale di contrada Spiga, per il ripristino del normale funzionamento dell'impianto di sollevamento del percolato dal serbatoio di accumulo a valle al serbatoio a monte per lo smaltimento.** Impegno spesa e affidamento ditta Ragusa Paolina.
CIG: Z752854D61

Il Responsabile de Settore

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina n° 69 del 19/12/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'arch. Lucio Puleo;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 2 febbraio 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24/10/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020 (DUP), successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 453 del 24/10/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018/2020, successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno;

Premesso:

Come segnalato per le vie brevi, da parte del geom. Antonio Guarrera, che durante il normale e periodico controllo del livello dei serbatoi di accumulo del percolato prodotto nella ex discarica di contrada Spiga, onde provvedere alla periodica richiesta di carico e smaltimento alla ditta appaltatrice del servizio, è stata accertato che gli stessi erano quasi vuoti, cosa alquanto strana dato il lasso di tempo intercorso dall'ultimo prelievo da parte della ditta appaltatrice.

Da una puntuale verifica alla vasca di accumulo del percolato posta a valle della ex discarica, è stata accertata la mancanza di energia elettrica nel quadro di comando delle due pompe sommerse, nonché i 4 serbatoi in plastica posti all'interno della vasca erano non collegati fra di loro come inizialmente collocati e la presenza abbondante di percolato dovuto alla non attivazione delle pompe di sollevamento per mancanza di energia elettrica.

Da ulteriore verifica agli impianti è stato accertato che la mancanza di energia elettrica al quadro di comando delle pompe non era dovuto a guasti alla linea elettrica, bensì al non funzionamento delle pompe sommerse, che andando in corto circuito causavano il distacco dell'impianto con conseguente non alimentazione del quadro.

Pertanto a seguito di quanto accertato, si è provveduto con maestranze dell'ufficio tecnico e con notevoli difficoltà logistiche, a tirare fuori dalla vasca le due pompe sommerse, verificando il

completo non funzionamento delle stesse e conseguente inutilizzo, constatando altresì le caratteristiche delle due pompe, la principale trifase e la secondaria monofase.

Visto l'Ordine di Servizio del 03/05/2019 redatto Responsabile del Servizio Manutenzione e Viabilità del Settore III – Gestione del Territorio, geom Antonino Castro, con il quale è stato ordinato alla ditta Ragusa Paolina, con sede in Assoro via A. De Gasperi, 6 C:F: RGS PLN 55B61 A478N, la fornitura delle due pompe sommerse e il materiale elettrico, idraulico ed edile necessario per il ripristino del normale funzionamento dell'impianto di sollevamento del percolato dal serbatoio di accumulo a valle al serbatoio a monte per lo smaltimento, il cui costo presunto degli interventi ammonta a €. 4.850,00 comprensivo di IVA;

Dato Atto che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 €. per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lett. A) e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che la somma di €. 4.850,00 trovasi allocata nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021 Esercizio 2019 alla Missione 9 Prog. 3 Tit. 2 Mac. 2

Ritenuto procedere in merito;

Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara **Z752854D61** e la Ditta affidataria della fornitura, dovrà fornire a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

Visto il Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016 e sm.i.;

Propone di Determinare

per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate

1. Di affidare all'operatore economico Ragusa Paolina, con sede in Assoro via A. De Gasperi, 6 C:F: RGS PLN 55B61 A478N, la fornitura delle due pompe sommerse e il materiale elettrico, idraulico ed edile necessario per il **per il ripristino del normale funzionamento dell'impianto di sollevamento del percolato dal serbatoio di accumulo a valle al serbatoio a monte per lo smaltimento**, il cui costo presunto degli interventi ammonta a €. 4.850,00 comprensivo di IVA;
2. Impegnare la somma di €. 4.850,00 nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021 Esercizio 2019 alla Missione 9 Prog. 3 Tit. 2 Mac. 2;
3. Dare atto che l'operatore economico è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
4. Di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa agli interventi dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC, dando atto che la spesa è esigibile entro l'anno 2019;
5. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016;
- 6) Trasmettere il presente atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 22/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO